

KGK SİSTEMİNİN
AKÜMÜLATÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ :

Otelimiz bünyesinde kullanılmakta olan 10kVA KGK sisteminin , ekonomik ömrünü tamamlamış olan **62 Adet 12V/7Ah** akülerinin değişimi,nakliyesi , montaj ve kalibrasyonu çalışmaları yaptırılacaktır..

Teknik Özellikler :

1. Değişimi yapılacak olan akülerin minimum kapasitesi **12V/7 Ah** olacaktır.Daha yüksek kapasiteli akü teklifleri tercih edilebilecektir.
2. Teklif edilecek olan akümülatörler tam bakımsız, kuru tip, VRLA yapısında 5+ yıl ömür beklentili yapıda olacaktır.
3. Uzun süre (en az 30 gün) deşarjda kalan akü 4-5 şarjdan sonra şarj kaybı göstermeyecektir.
4. Akü dik, yatık ve eğik konumlarda tüm özelliklerini korumalı, kullanım süresinde kısılma olmamalıdır.
5. İç gaz basıncının aşırı artmasına karşı gaz tahliye emniyet subapları bulunmalıdır.
6. Teklif edilen aküler mevcut akü kabinlerine sığmadığı taktirde, yeni akü kabinleri firma tarafından sağlanacaktır.
7. Akü montajları sonrası yeni aküler ile KGK sisteminin tam uyumlu ve akü performanslarının en iyi seviyede çalışmasını sağlayacak kalibrasyon vb. gereksinimleri firma yerine getirecektir.
8. Akülerin bağlantısı sırasında ihtiyaç duyulacak kablo vb. montaj malzemeleri firma tarafından karşılanacaktır.
9. Çıkan akülerin KGK sisteminin bulunduğu ortamdan taşınması, nakliyesi ve hamaliyesi firma tarafından yerine getirilecektir.
10. Çıkan akülerin imhasının, TUMAKÜDER derneğinin imha şartlarını göz önüne alınarak yapılmasından firma sorumlu olacaktır.
11. Akülerin KGK sistemi ve diğer sistemlere vereceği zarardan firma sorumlu olacaktır.
12. Aküler en az 2.45 kg ağırlığa sahip olacaktır.
13. Aküler 1.67V kesme voltajında 35 wattlık yükü en az 10 dakika besleyebilmelidir.
14. Verilen teklifle birlikte ürüne ait katalog ve deşarj tablosu verilecektir. Katalogsuz verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.